

INTERVENTIEVERSLAG van 12/09/2022

Beknopt verslag**Melding:**

Oven pizzeria staat in brand.

Vastgesteld:

Houtblokken opgestapeld onder de oven stonden in brand.

Bewoners van het appartement boven de zaak stonden buiten en meldden dat zij reeds een bluspoging ondernomen hadden.

Tijdens de interventie werd er een geur vastgesteld en bij het verwijderen van de houtblokken werd er een stukje aanmaakblok teruggevonden.

Acties:

Gedooft met emmerpomp en ruimte geventileerd.

De temperatuur van de schouw van de oven werd op elke bouwlaag met de warmtebeeldcamera gecontroleerd.

Er werd een CO-meting uitgevoerd en die was negatief.

De exploitant (Franstalig) is ter plaatse gekomen op vraag van de Politie.

Tijdens de interventie werd vastgesteld dat een aantal brandpreventiemaatregelen, zoals rookmelders, compartimentering, pictogrammen, ... niet aanwezig waren. Tevens werd ook gevraagd een nieuwe keuring elektriciteit aan te vragen.

De Burgemeester zal in kennis gesteld worden door de Politie.

Validatie

Post	Naam	Datum	Commentaar
Post Opwijk	DEKOA	12/09/2022 18:51:55	
Post Asse	KDB	12/09/2022 10:15:56	

Opgemaakt te Liedekerke
De bevelvoerende overste
Kpt DE BONT Koen

De postoverste
Zonecommandant Maj. Bert Heylen