

**ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022**

	<b>Hersluiting pizzeria Di Trapani, gelegen Wolvertemsesteenweg 91 te 1785 Merchtem - goedkeuring POV/279/2022</b>
<b>BM/2022/339</b>	

**Regelgeving:**

Gelet op artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet waaruit blijkt dat de burgemeester bevoegd is om bij hoogdringendheid een instelling voorlopig te sluiten;

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;

Overwegende dat op basis van artikel 11 van de wet van 1979 de burgemeester tot de sluiting kan overgaan van die inrichtingen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen;

Gelet op de politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen;

Gelet op het KB van 7 juli 1994 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, meer bepaald de bijlagen 1, 3/1, 5/1 en 7;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2021 houdende goedkeuring zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen + opheffing van alle voorafgaande gelijkaardige verordeningen;

**Omschrijving/overwegende:**

Overwegende dat de bevoegdheid die de burgemeester op grond van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet heeft, niet beperkt is tot de externe openbare veiligheid en gezondheid, in de zin van 'op de openbare weg' en dat deze bevoegdheid overal geldt waar de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar kan komen, dus ook voor de gebruikers van een gebouw;

Gelet op het burgemeestersbesluit d.d. 6 oktober 2022 betreffende de heropening van Pizzeria Di Trapani voor één maand;

Gelet op het brandpreventieverslag d.d. 18 november 2022 van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West waarin volgende tekortkomingen werden vastgesteld:

- brandwerende deur naar appartement is niet afgewerkt conform de richtlijnen (attest plaatsing?) en de deurklink dient ook vervangen te worden;
- de ingang deur is nog steeds voorzien van een spanner met haak om de ingang deur open te laten staan. Dit belemmert de deur en de vluchtweg van de bewoners op de 1e verdieping;
- gekoppelde rookmelders zijn geplaatst doch dit dient via een attest nog bevestigd te worden;
- attesten dienen nog overhandigd te worden aan de brandweer;

---

Overwegende de inrichting nog steeds niet volledig voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen zoals die opgenomen zijn in de politieverordening houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen;

Overwegende dat de opmerkingen zoals geuit in het brandpreventieverslag van die aard zijn dat de veiligheid van de bezoekers en de bovenburen in het gedrang komt en er dus een strenge maatregel zoals sluiting noodzakelijk is;

Overwegende dat de uitbater de duur van de sluiting kan beperken door op korte termijn de opmerkingen van het brandpreventieverslag te remediëren;

<b>BESLUIT:</b>
-----------------

**Artikel 1**

De burgemeester beslist de horecazaak Pizzeria Di Trapani, gelegen Wolvertemsesteenweg 91 te 1785 Merchtem te sluiten voor onbepaalde tijd tot de zaak voldoet aan alle brandveiligheidsnormen;

**Artikel 2**

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking;

**Artikel 3**

Dhr. Bonsignore, uitbater van Pizzeria Di Trapani, wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht;

**Artikel 4**

De brandweer en de politiezone AMOW ontvangen kopie van deze beslissing.

Burgemeester  
Maarten Mast

Voor eensluidend afschrift

Burgemeester  
Maarten Mast