

## Christel De Block

---

**Van:** Massimo Bonsignore <massimobonsignore@gmail.com>  
**Verzonden:** maandag 16 januari 2023 16:21  
**Aan:** Economie  
**Onderwerp:** Re: aanvraag brandcontrole - pizzeria Di Trapani  
**Bijlagen:** image004.jpg; 20230116\_161022.jpg; 20230116\_161237.jpg; 20230116\_161248.jpg; 20230116\_161225.jpg; 20230116\_161158.jpg; 20230116\_161211.jpg; 20230116\_161141.jpg

Hello

hier vindt uw de attest van goede werking voor detectoren, branddeuren en rapport controle.

dank uw zo vlug als het is mogelijk het ok geven om heropenen.

mvg  
Bonsignore massimo  
0475897557

Le mar. 20 déc. 2022 à 09:16, Economie <[economie@merchtem.be](mailto:economie@merchtem.be)> a écrit :

Geachte

Wij hebben een aanvraag voor een brandpreventiecontrole gekregen van pizzeria Di Trapani.

Men wil de horecazaak zo vlug mogelijk heropenen.

### **Gegevens uitbater en exploitatieadres**

Bonsignore Massimo

Wolvertemsesteenweg 91

1785 Merchtem

Telefoon: 0475 89 75 57

Email: [massimobonsignore@gmail.com](mailto:massimobonsignore@gmail.com)

Kunnen jullie hiervoor het nodige doen?

Met vriendelijke groeten

**Christel De Block**

Snelloket campus Nieuwstraat | Administratief hoofdmedewerker

Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem

T 052 33 89 63

E [snelloket.cn@merchtem.be](mailto:snelloket.cn@merchtem.be)

**Ik werk niet op maandag**



Elke e-mail uitgaande van de gemeente Merchtem of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht ~~vla de~~ klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

WIBO SERV.\*PIZZERIA DI TRAPANI  
WOLVERTEMSESTEENWEG, 91  
1785 MERCHTEM

Dépt. Après-Vente  
BF /SMP 40088009\*001 - 02/370.24.34

Bruxelles 11/01/2023

## ATTESTATION

---

Le soussigné, Christian Michot, Administrateur Délégué de la  
S.A. SICLI, 1 rue du Merlo à 1180 BRUXELLES, déclare par la présente que  
les extincteurs ont été vérifié le 21/09/2022\_ et se trouvent en bon état de  
fonctionnement.

Ce contrôle a été effectué comme prescrit par le R.G.P.T. art. 52.11 et en  
conformité avec la norme NBN S21-050.

S.A. SICLI

Christian Michot  
Administrateur Délégué



Adresse d'intervention  
WIBO SERV. \*PIZZERIA DI TRAPANI  
WOLVERTEMSESTEENWEG, 91  
1785 - MERCHTEM  
Work Order: 00197477300  
N° Compte: 40088009001

Certified Company  
ISO 9001  
And  
VCAP

## Rapport d'Intervention

N° de contrat :

– Type :

Date intervention	Intervention fait par	Contact Sicli
16/01/2023 08:45 - 16/01/2023 09:19	Jean Bondo	Jurgen Noel

### Résumé de l'intervention :

demande intervention tarifs en regie  
Entretien porte coupe feu  
Massimo Bonsignore 0475 89 75 57

## Conclusions & Recommandations prises par le technicien :

---

### Compte rendu de l'intervention:

16b/01/23

L'entretien de deux portes coupe-feu est effectué

Une porte coupe feu ayant une fermeture automatique donnant accès aux appartements ok

2ème porte coupe feu ayant un système automatique de fermetures donnant accès à la cuisine ok

Tout les deux sont bien installés dans le norme de sécurités merci BDJ

### Actions de suivi :

NB ; le clien demande si l'attention peut lui parvenir dans un delait prématuré svp pour l'ouverture de son établissements merci BDJ

### Signature du Client :

---





Adresse d'intervention  
WIBO SERV.\*PIZZERIA DI TRAPANI  
WOLVERTEMSESTEENWEG, 91  
1785 - MERCHTEM  
Work Order: 00194634700  
N° Compte: 40088009001

Certified Company  
ISO 9001  
And  
VCAP

## Rapport d'Intervention

N° de contrat :

– Type :

Date intervention	Intervention fait par	Contact Sicli
06/01/2023 09:58 - 06/01/2023 10:51	Erik Noppe	Pascale Verstraete

### Résumé de l'intervention :

CONTROLLEREN EN DE GEGEVENS VAN DE CENTRALE OF  
ENKEL ROOKMELDERS NOTEREN  
DE HEER MASSIMO BONSIGNORE 0475/89 75 57



Adresse d'intervention  
WIBO SERV.\*PIZZERIA DI TRAPANI  
WOLVERTEMSESTEENWEG, 91  
1785 - MERCHTEM  
Work Order: 00194634700  
N° Compte: 40088009001

Registered Company  
ISO 9001  
And  
VCAP

## Conclusions & Recommendations prises par le technicien :

---

### Compte rendu de l'intervention:

the 06/01/2023:

4 autonome detectoren: getest met testknop: ok.

2 autonome tetectoren die onderling comuniceren: ik heb de detectoren gepaired, en getest. beide detectoren komen in alarm, indien er 1 in alarm gebracht word. instalatie ok.

instalatie werkende en in dienst bij vertrek.

### Actions de suivi :

atest voor brandweer sturen jaar: [massimobonsignore@gmail.com](mailto:massimobonsignore@gmail.com)

### Signature du Client :

---

**SICLI SA-NV**

Rue du Merlostraat, 1

**BRUXELLES 1180 BRUSSEL**

Tel. 02/370.24.11

Fax 02/370.24.24

Info@sicli.be

www.sicli.be

IBAN BE27 0000 0970 7373

BIC BPOTBEB1

RPM Bruxelles - RPR Brussel

T.V.A. - B.T.W.

BE 0450.124.144

N° Enregistr. Entrepr. - Nr Registr. Aannemer 03 26 13

**WIBO SERVICES\*PIZZERIA DI TRAPANI**  
**WOLVERTEMSESTEENWEG 91**

**1785 MERCHTEM**

O.REF. 40088009\*001

MST/APE/001946347

Brussel, 16/01/2023

**Betreft** : Attest van goede werking detectie installatie

**CONTROLE CENTRALE EN DETECTOREN**  
**INSTALLATIE WERKENDE EN IN DIENST.**

Ik ondergetekende, M. CHEVAL, Division Manager van de N.V. SICLI,  
Merlostraat 1 te 1180 BRUSSEL, verklaar dat uw in rubriek vermelde installatie geplaatst

Pizzeria Di Trapani  
Wolvertemsestwg 91  
1785 MERCHTEM

onderhouden en in goede staat van werking achtergelaten werd op datum van 06/01/2023

M. CHEVAL  
Division Manager

