



Aan de gemeente Merchtem
Nieuwstraat 1
1785 Merchtem

Betreft: dringende sloping bijgebouw Nieuwelaan 103 te 1785 Merchtem

Geachte,

De eigenaars-bewoners van de woning Nieuwelaan 103 te Merchtem, Marc De Smedt en An Vandenborre vroegen ons gisteren om onze mening over de staat waarin hun bijgebouw zich bevindt. Op dat ogenblik stonden er stellingen rond het gebouw omdat er dakwerken zouden starten.

Het gebouw is echter in een zodanig slechte staat, dat het een gevaar vormt voor personen in de onmiddellijke nabijheid. Men kan de rechtermuur met mankracht omver duwen. Er zit ook geen enkel element in het gebouw, dat als windverband kan dienen, terwijl de stenen danig verweerd zijn.

Het gevaar bestaat dat bij stormweer de ganse schuur instort.

Er zijn een aantal foto's toegevoegd om de staat van het gebouw verder te verduidelijken.

We vragen dan ook met aandrang de toelating om het gebouw zo vlug mogelijk te slopen.

We zoeken intussen een aannemer, die de onmiddellijke omgeving kan afschermen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Jan Vanderstraeten, architect
i.o. van Staarc ingenieurs en architecten bvba
0475 71 03 73

















